

令和6年度 第11号
ピアザ淡海自家発始動用・制御用蓄電池更新業務 回答書

質 問 事 項 及 び 回 答 内 容

質問

1. 搬入経路について
エレベーターの使用と搬入経路養生の必要性
2. 温度センサー、減液センサーの型式

回答

1. 3Fまでは人荷用エレベーターを使用して搬入できます。養生については、落札者の判断とします。
2. 温度センサー、減液センサーの形式は、内部にあるため確認できません。更新する機器に適合したセンサーを使用してください。